

АО "ПромСорт-Урал" РОССИЯ, 623700,
Свердловская область, г. Березовский, ул.
Кольцевая, 5



№ RU.MCC.242.423.38465

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5179
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М" 142113,
Московская область, г.о. Подольск, п
Молодёжный, ул Промышленная, д. 10,
стр. 1

Заказ-наряд	№ а/м	Станция назначения
2504001036	DONGFENG K 433 CX/147	


**Продукция: ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МОТОК 6 А500С ГОСТ 34028-2016**

№ п/п	№ плавки	Механические свойства и технологические испытания							Кол- во мест	Масса, кг
		σ_b , Н/мм ²	σ_T , Н/мм ²	σ_b / σ_T	δ_5 , %	δ_{max} , %	F_R	Изгиб		
1	2521252	680	565	1,20	31,0	9,8	0,054	уд.	1	2074
2	2521254	703	563	1,25	25,0	10,3	0,056	уд.	1	2064
3	2521255	726	616	1,18	30,0	8,6	0,051	уд.	4	8254
4	2521257	660	545	1,21	30,0	10,1	0,054	уд.	4	8244
ИТОГО:									10	20636

№ п/п	№ плавки	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %										Сeq, с учетом 6.1.4.4
		C	Si	Mn	P	S	Cu	Mo	V	N		
1	2521252	0,190	0,180	0,590	0,030	0,018	0,23	0,016	0,004	0,009		0,36
2	2521254	0,190	0,190	0,600	0,021	0,025	0,20	0,021	0,004	0,009		0,37
3	2521255	0,190	0,210	0,610	0,016	0,020	0,18	0,016	0,011	0,009		0,36
4	2521257	0,190	0,180	0,580	0,009	0,020	0,14	0,013	0,004	0,009		0,32

Результаты оценки уровня качества проката при долговременном контроле					
σ_b , Н/мм ² min	σ_T , Н/мм ² min	σ_b / σ_T min	δ_5 , % min	δ_{max} , % min	F_R
642	531	1,14	22,5	7,4	0,041

Дополнительные технические требования: Форма периодического профиля -2Ф. Точность проката по овалности - ОВ1. Группа предельных отклонений по массе -ОМ1. Условия отбора и подготовки проб - И1. Способ производства -2. Прокатная маркировка "9/23"



Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Продукция сертифицирована. Сертификат соответствия Системы Мостройсертификации от 09.11.2024 № RU.MCC.242.423.38465.

Продукция соответствует требованиям, установленным СанПин 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"

Отгрузка по фактической массе.

При перекрестке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Подпись ОТК Небыкина О.В Дата: 14.04.2025г.

