



ООО "АГИДЕЛЬ"
453434, Башкортостан Респ, Благовещенский р-н,
Благовещенская ул., дом № 58,
тел.: +7 (347) 226-88-18

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Паспорт № 02025000701




1. Продукция: Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты BASWOOL ЛАЙТ 45 (НГ) 1200x600x100
2. Партия № 17 смена 3 от 10.04.2025
3. Количество продукции 760,320 м³

№	Наименование показателей	Норма по НД	Фактически
4	Плотность, кг/м³	45 ± 4,5	43,5
5	Теплопроводность при 10°C (283 К), Вт/(м·К), не более	0,035 ± 3	0,034
6	Сжимаемость, %, не более	8	5
7	Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее	0,5	2,3
8	Прочность при растяжении perpendicularно лицевым поверхностям, кПа, не менее	1	2,5
9	Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,5	2,3
10	Влажность, %, по массе, не более	0,5	0,1
11	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (верх), кг/м², не более	1	0,6
12	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении (низ), кг/м², не более	1	0,6
13	Водопоглощение при длительном частичном погружении (верх), кг/м², не более	3	0,9
14	Водопоглощение при длительном частичном погружении (низ), кг/м², не более	3	0,9
15	Группа горючести	НГ (негорючие)	НГ (негорючие)

Продукция соответствует требованиям ТУ 23.99.19-010-80015406-2019 с Изм. №1

10.04.2025

Дата выдачи паспорта



Ведущий инженер ОТК-ЦП

Ковалева Анастасия Сергеевна

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг, что соответствует первому классу строительных материалов согласно ГРБ-99/2009

Продукция соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Пожарной опасности не представляет.