

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Металл Сервис" г. Тамбов
ГРУЗОПРИЕМНИК: ООО "Металл Сервис" г. Тамбов
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ: АО "ЕВРАЗ МАРКЕТ"
ДАТА ОТГРУЗКИ: 21.03.2024
№ ТО: Скания 249

№ сертификата
Дата выдачи:

МС 032024/3 274
21.03.2024

Спецификация №32 от 07.03.2024

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Трубы стальные электросварные

№ п/п	номер партии	номер пачки	марка стали	НТД	размеры профиля (мм)			длина (мм)	кол-во труб (шт)	масса 1 м/п / кг	теоретический вес пачки (тн)
					ширина (мм)	высота (мм)	толщина (мм)				
1	МС 032024/00829056	1	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	100	100	6	12 000	20	16,98	4,075
2	МС 032024/00801175	2	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	150	150	4	12 000	16	18,01	3,456
3	МС 032024/00801531	3	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	150	150	6	12 000	16	26,4	6,002
4	С 032024/00826775 от 13.03.24	4	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	160	160	6	12 000	9	28,29	3,056
5	С 032024/00826795 от 13.03.24	5	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	160	160	6	12 000	9	28,29	3,056
6	МС 032024/00829218	6	Ст3пс	ГОСТ 30245-2003	100	100	6	12 000	20	16,98	4,075
ИТОГО										90	22,787

№ п/п	Химический состав										V%*1000
	C%*100	Si%*100	Mn%*100	P%*1000	S%*1000	Cr%*100	Ni%*100	Cu%*100	Al%*100	Nb%*1000	
1	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3
2	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3
3	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3
4	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3
5	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3
6	16	8	45	20	15	4	2	4	7	6	6,3

№ п/п	Категория	Работа в жару KV-70°C, вдоль фактора (тн)		Испытание в жару KV-70°C, long side (тн)	
		1	2	3	4
1	5				
2	5				
3	5				
4	5				
5	5				
6	5				

Механические испытания				
№ п/п	Временное сопротивление н/мм2	Относит. Удлинен. %	Холодный изгиб	Предел текучести н/мм2
1	435	31	УД	305
2	435	31	УД	305
3	435	31	УД	305
4	435	31	УД	305
5	435	31	УД	305
6	435	31	УД	305

Примечание: Трубы стальные электросварные отгружа произведена по теоретическому весу.
Контроль сварного шва 100%

ОТМЕТКИ ОТК:



Ст. инспектор ОТК

Картушин Д.Г.

