

ООО "НТПЗ"
142401, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский 1, д. 10
тел.: 7(496)519-61-71

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "МСГ"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 3 133-25



Дата выдачи сертификата:

01.04.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	145480	30245-2003	Ст3сп-5	150х150х6	12	315 924_05.09.2024	16	192	5,069	
						Итого:	16	192	5,069	
						Всего:			5,069	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
145480	15	20	17	10	3	7	4	4			5	446	338	34	
Примечание:						Ударная вязкость								Мех. старение КСВ+20° Дж/см2	
						№ плавки	КСВ-60° Дж/см2	КСВ 0° Дж/см2	КСВ-70° Дж/см2	КСВ-60° Дж/см2	КСВ-20° Дж/см2	КСВ+20° Дж/см2	КСВ-20° Дж/см2		КСВ-40° Дж/см2
	145480									159	181			182	

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

